INGCER
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y COMBUSTIBLES

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION INN - CHILE
Acreditación CP 061

CERT: 14241 Nº SEC: 574173



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 16693 , de fecha 24/03/2024).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **574173**
Solicitud de aprobación: **E-013-14-17314**
Certificado de aprobación: **E-013-14-14241**
Tipo de certificación: **Seguridad**
Protocolo de ensayos: **PE Nº 3/06:2018 : 16.10.2018**
Norma: **IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 : IEC 61008-2-1:1990**
Estado: **VIGENTE**

Certificado tipo: **28322**
Fecha solicitud: **06/08/2025**
Fecha certificado: **24/10/2025**
Sistema de certificación: **013-1c-ISOCASCO3**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **KERSTING S.A.**
DIRECCIÓN: **MIRAFLORES 9300, LOTE 24, PUDAHUEL**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE , INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL**
MODELO: **EBS7R**
MARCA: **LEXO** PAIS ORIGEN: **CHINA** PROCEDENCIA: **CHINA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL OPERADO POR CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES E INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN. TIPO A, AC; 1P+N.

Tensión nominal	**230V~**	Frecuencia nominal	**50/60Hz**	Capacidad de ruptura	**Inc 6000A**
Nº de polos	**1P+N**	Corriente	**25A, 40A, 63A , 10mA, 30mA, 300mA**	Desechable	**Si**
Uso	**Instalaciones / Domiciliarias / Industriales**				

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede
N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede
TAMAÑO LOTE: **12 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Julio/2025** Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	3340697961-5
ITEM	1,2

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - SAIME	62839
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	76701
Informe de 1er Seguimiento - INGCER	62918

USO DEL PRODUCTO

Comercial ☐ Industrial ☑ Doméstico ☑ Otro ☐

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 24/10/2025 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.
Control regular ☑ Control de Fabricación ☐ Control de Comercio ☐ Auditorias de Seguimiento ☐

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Jeannette Rodríguez Lara
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación

José Domingo Cañas 2229, Ñuñoa, Santiago, Chile
Teléfono (+56 2)22695631 www.ingcer.cl